



Warszawa, dnia 06.10.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę i instalację wysokowydajnego przenośnego wyciągu miejscowego
o wydajności co najmniej 17m³/min.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Tel. (22) 623-46-20
e-mail: dogrz@ciop.pl
adres strony internetowej: www.ciop.pl – BIP – zapytania ofertowe

2. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 14 dni od dnia opublikowania wyników postępowania na stronie internetowej www.ciop.pl – BIP – zapytania ofertowe, jednak nie później niż do 30 października 2015 r.

3. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zapłaci fakturę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia Zamawiającemu urzędu wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja (podłączenie do znajdującej się w laboratorium instalacji odprowadzającej spaliny na zewnątrz budynku) uruchomienie oraz sprawdzenie poprawności funkcjonowania fabrycznie nowego wysokowydajnego wyciągu miejscowego o wydajności co najmniej 17 m³/min, w budynku laboratoryjnym pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie. W ramach przedmiotu zamówienia jest przeprowadzenie instruktażu z zakresu obsługi ww. wyciągu dla dwóch pracowników Zamawiającego (łącznie 1 godz. instruktażu). Podane poniżej parametry i cechy przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować przedmiot zamówienia o wyższych parametrach technicznych, lecz nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego.



I Wymagane cechy i parametry:

Wymaga się, by w skład wysokowydajnego wyciągu miejscowego wchodziło:

1. Ramię odciągowe:

- z trzema przegubami i ssawką wykonaną z aluminium,
- wymienna siatka wlotowa ssawki,
- zasięg co najmniej 3 m (w celu umieszczenia ssawki na wysokości 1-2 m od podłoża),
- średnica nominalna ramienia 160 mm,
- wraz ze wspornikiem w celu mocowania ramienia do ściany.

2. Wentylator kołnierzyowy:

- napięcie zasilania 3x400V,
- wykonanie przeciwybuchowe (Ex II 2 G T3),
- moc silnika nie większa niż 1,0 kW,
- wraz z wyłącznikiem silnikowym zamontowanym na wysokości 1,5 m.

3. Tłumik kanałowy:

- możliwy do zamontowania po stronie tłocznej wentylatora w zamawianym wyciągu,
- tłumienie dźwięku: dla częstotliwości 250 Hz co najmniej 5 dB, dla częstotliwości 500 Hz co najmniej 10 dB, dla częstotliwości 1000 Hz co najmniej 20 dB.

Wymaga się, by wysokowydajny wyciąg miejscowy zapewniał wydajność co najmniej 17 m³/min.

II Warunki dodatkowe

- W cenie zawarte są **wszystkie koszty** zamówienia: dostawy do siedziby Zamawiającego, instalacji, uruchomienia, sprawdzenia poprawności funkcjonowania, przeprowadzenia instruktażu oraz udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy.
- Wymagane dokumenty: deklaracja zgodności WE, instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej.

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony do budynku laboratoryjnego pod nazwą „Centrum Badań i Rozwoju Techniki Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (TECH-SAFE-BIO)” CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie w terminie do 14 dni od dnia opublikowania wyników postępowania na stronie internetowej www.ciop.pl – BIP – zapytania ofertowe, jednak nie później niż do 30 października 2015 r.



6. WALUTA, W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Wszystkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA

Oferta powinna zostać przesłana za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy dogrz@ciop.pl lub w formie pisemnej (pocztą) na adres Zamawiającego kancelaria piętro III pok. 335 z informacją „OFERTA NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ WYSOKOWYDAJNEGO WYCIĄGU MIEJSCOWEGO” do dnia **06.10.2015 r.** do godziny **14:00**. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wszystkie oferty otrzymane po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający niezwłocznie dokona wyboru Wykonawcy i powiadomi o wynikach postępowania oraz zamieści je na stronie internetowej www.ciop.pl - BIP – zapytania ofertowe, po wyborze najkorzystniejszej oferty, kierując się kryteriami określonymi w pkt. 8.

8. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczonej przez Wykonawcę.

lp.	Kryterium zasadnicze	Opis	Waga – udział w ocenie
1	Cena	Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę	100

9. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium.

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznane liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie według następującej zasady:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 100$$



10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy