

Warszawa, dnia 17.04.2018 r.

Wyjaśnienia dla Wykonawców

**dot. zapytania ofertowego nr EZ/1/IV/2018 na dostawę klimatyzatorów do budynku „A”
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego**

Zamawiający informuje, że w pkt. 16 Zapytania ofertowego dopuszcza zaoferowanie w klimatyzatorze regulacji temperatury z krokiem nie większym niż 1,0°C.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


mgr Mirosław Flejmer