



UWAGA :  
Wszystkie poziome przewody rozprowadzające  
na najniższej oraz najwyższej kondygnacji  
prowadzić w izolacji cieplnej.  
Wszystkie piony oraz podejścia grzejnikowe  
prowadzić bez izolacji ciepłej.  
Wszystkie przejścia przez stropy wykonać  
w klasie EI oddzielenia.

PLAN SYTUACYJNY

TERMO-MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU CIOP - PIB		GENERALNY WYKONAWCA	
ADRES BUDOWY: ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa		NR DZIAŁKI: dla 1-03-07 jednolitej 146095.8 dz. nr 33	
AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Arkadiusz Challaś		PODPIŚ: mgr inż. Arkadiusz Challaś	
OPRACOWANIE: mgr inż. Arkadiusz Challaś		PODPIŚ: mgr inż. Arkadiusz Challaś	
BRANŻA: SANITARNA		REWIZJA 02: DATA: 30 kwiecień 2018	
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		SKALA: 1:100	
TYTUŁ: RYSUNEK: Instalacja centralnego ogrzewania. Rzut pomieszczeń siódmego piętra.		NR RYSUNKU: C.O. - 09	

Elix Energia

ORLIKON

PROBUD STUDIO PI  
Hubert Rybkowski  
62-571 Zyrardów, ul. Wiosnowa 3  
e-mail: hrybkowski@probud.pl