



Wzrost ciepła:
Istniejąca technologia węzła ciepła
pozostaje bez zmian.

Z uwagi na zmianę parametrów pracy
instalacji grzewczej należy wymienić
istniejącą pompę obiegową c.o. (Grundfos
UPE 65-120) na pompę Grundfos TPB